HAMILTON

AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 152077/21/POZ

Zleceniodawca **GMINA RAWICZ** UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 21 63-900 RAWICZ	Próbka *(wg deklaracji Zleceniodawcy)* **WODA BASENOWA** **Protokół poboru próbek nr: 1/POZ/KB/16/03/2021** **Miejsce, punkt poboru: WODA W NIECCE BASENOWEJ WYPOSAŻONEJ W URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE AEROZOL WODNO-POWIETRZNY-jacuzzi** **Data, godzina pobrania: 16.03.2021, 8:35-8:40** **Temperatura poboru próbki: 30,0°C** **Stan próbki bez zastrzeżeń** Próbki pobrane przez Krzysztof Błaszkowski, pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zgodnie z metodą akredytowaną PB-378 wyd. I z dn. 24.05.2018
Data przyjęcia próbki: **2021-03-16** Data zakończenia badań (data wykonania działalności laboratoryjnej): **2021-03-28** Data utworzenia sprawozdania: **2021-03-28**	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik	Kryteria	Parametr zgodny/niezgodny
* Liczba Escherichia coli[1)]	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0	zgodny
* Liczba Pseudomonas aeruginosa[1)]	PN-EN ISO 16266:2009	jtk/100 ml	0	0	zgodny
* Indeks nadmanganianowy[1)]	PN-EN ISO 8467:2001	mg/l O_2	2,2 ± 0,7	-	-

[1)] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015, poz. 2016)

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzował: Aleksandra Wiśniewska, Kierownik Pracowni Analiz Środowiska
Marta Raczkowska, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przemierowo
Olga Domańska, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przemierowo
Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium *(Zatwierdzone podpisem elektronicznym)*

Adres laboratorium: Przemierowo 62-081 , ul. Rzemieślnicza 9; Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana rozszerzona niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Uwzględniono niepewność pobierania próbek. Jeśli nie określono inaczej podczas stwierdzania zgodności J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00