HAMILTON

AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 646256/21/POZ

Zleceniodawca	Próbka *(wg deklaracji Zleceniodawcy)*
GMINA RAWICZ UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 21 63-900 RAWICZ	**WODA BASENOWA** **Miejsce, punkt poboru: WODA W NIECCE BASENOWEJ - Basen sportowy** **Protokół poboru próbek nr: 3/POZ/RG/07/12/2021** **Data, godzina pobrania: 07.12.2021, godz. 9:30-9:40** **Temperatura poboru próbki: 28,5°C** **Stan próbki bez zastrzeżeń** Próbki pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zgodnie z metodą akredytowaną PB-378 wyd. I z dn. 24.05.2018

Data przyjęcia próbki:	**2021-12-07**
Data zakończenia badań (data wykonania działalności laboratoryjnej):	**2021-12-20**
Data utworzenia sprawozdania:	**2021-12-20**

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik	Kryteria	Parametr zgodny/niezgodny
* Liczba Escherichia coli[1)]	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0	zgodny
* Liczba Pseudomonas aeruginosa[1)]	PN-EN ISO 16266:2009	jtk/100 ml	0	0	zgodny
* Ogólna liczba mikroorganizmów w 36^{0}C po 48h[1)]	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ml	nie wykryto w 1ml	<100	zgodny
* Indeks nadmanganianowy[1)]	PN-EN ISO 8467:2001	mg/l O_2	4,3 ± 1,3	-	-
* Mętność[1)2)]	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	< 0,20	≤ 0,5	zgodny

[1)] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015, poz. 2016 z późn. zm.)

[2)] "<" oznacza poniżej granicy oznaczalności metody.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzował: Anna Grelowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przeźmierowo
Marcin Dalek, Specjalista ds. Analiz
Marta Raczkowska-Urbańska , Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przeźmierowo
Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium *(Zatwierdzone podpisem elektronicznym)*

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180; Przeźmierowo 62-081 , ul. Rzemieślnicza 9
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana rozszerzona niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Uwzględniono niepewność pobierania próbek. Jeśli nie określono inaczej podczas stwierdzania zgodności J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00